



OVUM

WÄRMEPUMPEN

Datenblatt

MIRA CubeSpeicher 500l/700l







MIRA CubeSpeicher		500l	700l
Frishwassersystem	Einheit		
Zapfvolumen ¹	l	280	380
Minimale Zapfleistung	l/m	2	
Maximale Zapfleistung ¹	l/m	33	
Maximaler Betriebsdruck Trinkwasser	bar	10	
Maximale Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	80	
Maximale einstellbare Zapftemperatur	°C	65	
Maximale Zapftemperatur	°C	65	
Maximale elektrische Leistung	W	80	
Material Wärmetauscher	/	Edelstahl Kupfergelötet	
Material im Trinkwasser	/	Edelstahl / Messing vernickelt	
Zapftempersensor	/	PT1000	
Anschlüsse Kaltwasser/Warmwasser	/	IG 1"	
Zapfprofil	/	XL	
Pumpe	/	Wilo PARA 15-130/7-50	
Pufferspeicher			
Warmwasservolumen im Speicher	l	345	467
Puffervolumen (Heizungszone) im Speicher	l	125	183
Gesamtvolumen Speicher	l	470	650
Leergewicht ohne Verkleidung und FWS	kg	160	180
Abmessungen	mm	B800xT1130xH1940 B930xT1330xH1940	
Typ	/	Kombispeicher	
Material	/	Stahl	
Maximale Betriebstemperatur	°C	65	
Maximaler Betriebsdruck	bar	3	
Elektrische Daten			
Versorgung Nebenverbraucher	V/Hz	1~230/50	
Betriebsstrom Nebenverbraucher	A	0,9	
Absicherung Nebenverbraucher	A	8,5	
Versorgung Heizelement	V/Hz	1~230V/50 2~400V/50 3~400V/50	

Leistung Heizelement	W	2000		4000		6000
Max. Betriebsstrom Heizelement	A	8,7				
Hydraulische Daten		Min		Max		
Volumenstrom Heizungsseite	m³/h	0,3				2,5
Förderhöhe Heizkreispumpe bei 2,5 m³/h	mWs			4,5		
Vorlauftemperatur	°C	18				60
Volumenstrom Wärmepumpe	m³/h	0,4				2,8
Interner Druckverlust bei 2,5 m³/h	kPa			32		
Heizungspumpe	/	Wilo Pumpe PARA STG 15-130/8-75				
Heizung Vor- und Rücklauf	/	IG 1"				IG 1"
Energiequelle Ein- und Austritt	/	IG 1"				IG 1"
Anschlussstutzen Oberseite ²	/	1"				5/4"




¹Bei Speicher Temperatur 50°C und Zapftemperatur 43°C


²für zweiten Wärmeerzeuger, Sicherheitsgruppe oder Zirkulationslanze

MIRA CubeSpeicher 500l



MIRA CubeSpeicher 700l





Einfach genial – genial einfach!

OVUM Heiztechnik GmbH

Lofererstraße 79
A-6322 Kirchbichl
Tel: +43 5332 81238
E-Mail: office@ovum.at
www.ovum.at